

MUNICIPIUL BUCURESTI
Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice

A M R S P
DECIZIE

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu
A5 - Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie

Avand in vedere Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A5 - Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la data de 07.10.2010;

Avand in vedere referatul privind analiza si verificarea Raportului S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. de Evaluare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A5, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Responsabilul Nivelului de Serviciu:

Avand in vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;

Avand in vedere prevederile Deciziilor ARBAC si AMRSP nr.16/2003, 13/2004, 23/2005, 24/2005, 31/2005, 35/2005, 24/2006, 37/2006, 5/2007, 6/2007, 15/2007, 21/2007, 9/2008, 2/2009,8/2009,2/2010;

In temeiul prevederilor art.2 din HCGMB nr.339/2009 si a art. 7, litera a), b), a art. 16, litera a), b),c) si f) si art.14.2 din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr.339/2009;

CONSILIUL EXECUTIV AL AMRSP

DECIDE:

Art. 1. Se aproba Scrisoarea de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de **Serviciu A5 - Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie**, prezentata in Anexa care face parte integranta din prezenta Decizie.

Art. 2. Constatara ulterioara emiterii prezentei decizii a unor informatii care demonstreaza ca datele raportate de ANB sau conditiile de monitorizare prezentate nu corespund realitatii, va putea determina revizuirea Deciziei AMRSP privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii.

DIRECTOR

Adrian CRISTEA

Bucuresti
Nr.15/26.10.2010

Municipiul Bucuresti

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549
Cont: RO58TREZ7055028XXX006099
Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5
Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63
www.amrsp.com.ro



Catre: S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.
Domnului Director General Bruno ROCHE

Scrisoare de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A5 – Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie

Stimate Domnule Director General,

In cadrul sedintei Consiliului Executiv al AMRSP din data de 26.10.2010, in urma analizei si verificarii Raportului de Evaluare a Continuarii Conformitatii (ECC) , pentru Nivelul de Serviciu A5 – Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie transmis de catre SC Apa Nova Bucuresti (ANB) cu scrisoarea nr.81927/07.10.2010 , pentru care Contractul de Concesiune prevede ca Termen Limita de Conformitate data de 17.11.2010, s-a hotarat "Certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A5 – Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie .

Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de Serviciu A5 – Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie ,dupa realizarea Conformitatii Initiale, certificata de ARBAC prin Decizia nr.35/2005, evaluarea Continuarii Conformitatii (ECC) se face la intervale de 12 luni de la ultima Certificare a Conformitatii – Decizia 8/2009.

In conformitate cu prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune, cu prevederile Statutului AMRSP si a Deciziilor ARBAC nr. 16/2003, 13/2004, 23/2005, 24/2005, 31/2005, 35/2005, 24/2006, 37/2006, 5/2007, 6/2007, 15/2007, 21/2007, 2/2008, 9/2008 , 8/2009 si 2/2010 s-au hotarat urmatoarele :

1. Certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A5 – Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie, avand in vedere mentinerea valorilor NS A5 peste valorile NSO, in conformitate cu valorile rezultate din tabelul rezumativ de mai jos :

1.1. Total cazuri de explozii/scurgeri : 9257 din care:

- reparate in ≤ 24 de ore de la raportare : 8150 cazuri de explozii/scurgeri; Conformitatea realizata : 88,04% fata de Nivelul Standardului Obiectiv de **80%**;
- reparate in ≤ 48 de ore de la raportare : 8916 cazuri de explozii/scurgeri; Conformitatea realizata : 96,32% fata de Nivelul Standardului Obiectiv de **90%**;
- reparate in ≤ 72 de ore de la raportare : 9154 cazuri de explozii/scurgeri; Conformitatea realizata : 98,89% fata de Nivelul Standardului Obiectiv de **97%**;
- reparate in mai mult de 72 de ore de la raportare : 103 cazuri de explozii/scurgeri; Conformitatea realizata : 1,11% fata de Nivelul Standardului Obiectiv de **3%**

1.2. Total cazuri explozii/scurgeri care au necesitat repararea drumului pana la revenirea la starea dinaintea lucrarii :5288 – 1865 =3423 cazuri;

- repararea drumului pana la revenirea la starea initiala in interval de doua luni de la notificare : 3412 cazuri;

Conformitate realizata : 99,68% fata de conformitatea prevazuta de Decizia ARBAC nr. 31/2005 de 97%;

2. Excluderi Admisibile

La evaluarea AMRSP s-a recalculat propunerea de conformitate a ANB avand in vedere ca, prin Decizia nr.2/2010, s-a aprobat excluderea din calculul de evaluare a duratei de intarziere temporara din perioada de tratare a notificarii solicitate de catre ANB ca Excluderi Admisibile.

3. Concluzii

Decizia Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la Continuarea Conformitatii **NS A5 - Timp intre notificarea unei explozii/scurgeri si reparatie** va fi transmisa imediat dupa redactare.

Constatatarea ulterioara emiterii Deciziei a unor informatii care contrazic datele raportate de catre ANB privind perioada de evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei AMRSP.

Cu consideratie,

Adrian CRISTEA
Director

AMRSP